

質量販売対応安全機器関係技術基準改正事項一覧表

項 目	調整器技術基準	高圧ホース技術基準	備 考
カップリングに係る基準関係			
① ゴム材料に関する基準にカップリングに用いるゴムを適用	第 3 項	現行基準で対応	
② カップリングの構造に関する基準を追加	第 7 項(3)イ	第 4 項(5)イ 第 4 項(6)イ	
③ 金属材料に関する基準にカップリングに用いる金属を追加	第 7 項(3)ロ	第 4 項(5)ロ	
④ 気密保持構造に関する基準を追加	第 7 項(3)ハ	第 4 項(5)ハ	
⑤ カップリングの脱着時のガス放出防止に関する基準を追加	第 7 項(3)ニ	第 4 項(5)ホ 第 4 項(6)ロ	
⑥ カップリングの耐久性に関する基準を追加	第 7 項(3)ホ	第 4 項(5)ヘ 第 4 項(6)ハ	
⑦ カップリングの耐引張力性に関する基準を追加	第 7 項(3)ヘ	第 4 項(5)ト	
⑧ 取扱説明書の添付に関する基準を追加	第 7 項(3)ト	第 4 項(5)チ 第 4 項(6)ニ	
⑨ 過流出安全機構に関する基準を追加	第 8 項(2)、第 19 項	—	
カップリングの逆止弁に係る基準関係			
① カップリング取り外し時のガス放出防止に関する基準を追加		第 4 項(5)ニ	
② 逆止弁の復帰に関する基準を追加		第 12 項(1)	
③ 逆止弁の耐久性に関する基準を追加		第 12 項(2)	
④ 再液化ガスの滞留防止に関する基準を追加		第 12 項(3)	
⑤ 逆止弁の耐低温性に関する検査方法を追加		第 12 項(4) 第 11 項(3)	
その他			
① 調整圧力単位に係る表示事項として「メガパスカル」を追加	第 20 項	—	
② ホース内面樹脂ライニングの健全性に関する基準を追加	—	第 1 項(5)	
③ 低温試験に関する検査方法を整備した。	—	第 11 項(2)	
④ ホースに係る表示事項から「ホースの構造」を削除	—	第 13 項	

(注 1) 高圧ホース技術基準の第 4 項(5)は、カップリングソケット部の基準項目

(注 2) 高圧ホース技術基準の第 4 項(6)は、カップリングプラグ部の基準項目